

**Výzva k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů a stanovení rozsahu**

Číslo jednací: 50/100645/2017

V Tušimicích dne 22.5.2017

Vážení,

při kontrole nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 644/1, 660/4, obec Slavětín nad Ohří [749991], kat. území Slavětín nad Ohří [749991], který je dle údajů z katastru nemovitostí ve Vašem vlastnictví, bylo zjištěno, že vzrůstem stromů a jiných porostů dochází k porušení § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který stanoví „V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m“.

Shora uvedenou zjištěnou skutečností je ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy, jejímž provozovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Děčín - Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 (dále jen „ČEZ Distribuce“), jež je zastoupena níže uvedenou osobou.

**Upozorňujeme Vás, že porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 9 energetického zákona se podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona fyzická osoba dopouští přestupku a právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona. Za přestupek může Energetický regulační úřad udělit pokutu až 100.000,-Kč a za správní delikt pokutu až 15.000.000,-Kč.**

**Vyzýváme Vás proto k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů rostoucích na Vašem pozemku, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, nejpozději do 31.12.2017, a to v rozsahu dle § 46 energetického zákona. Informace k provedení Zásahu včetně stanovení rozsahu jsou pro typ vedení 22kV nad vaším pozemkem uvedeny v ČSN EN 50110-1 a v grafické podobě na <http://www.cezdistribuce.cz/> v oddíle Distribuční soustava.**

Při provádění odstranění, okleštění a likvidaci stromů a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení dle platných norem.

Dle příslušných ustanovení energetického zákona, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromy a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy (dále a výše jen „Zásah“) v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

**S ohledem na shora uvedené sdělte, zda Zásah provedete nebo zajistíte sami, a to do 15 dní od obdržení této výzvy jedním z následujících způsobů:**

- **kontaktní osobě na tel. č.:** +420 770 134 665, po-pá 7:00-15:30
- **e-mailem na adresu:** vladimira.holanova@rtt.cz
- **poštou na adresu:** RTT, a.s., Tušimice 23, 432 01 Kadaň

**Pokud Zásah nebude proveden v požadované lhůtě, bude Zásah proveden provozovatelem distribuční soustavy prostřednictvím níže uvedené osoby, přičemž dřevní hmota bude složena zpravidla na hranici ochranného pásma.**

**Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS. za ČEZ Distribuce, a. s. zmocněnec provozovatele DS na základě plné moci:**

  
.....  
Podpis

**RTT**  
ICO: 25261134  
DIČ: CZ25261134  
www.rtt.cz  
RTT a.s.  
nam. Republiky 1a  
110 00 Praha 1

Jméno, příjmení a funkce: Vladimíra Holanová, systémový poradce  
Osoba (název společnosti, název fyzické osoby, apod.): RTT, a.s.  
IČO: 25261134  
Sídlo: náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1  
na základě plné moci ze dne 16.1.2017

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2145